

Tarih : 30.05.2022

ÖRNEK
RAPORDUR.



SANPA ELEKTRONİK CİHAZLAR DIŞ TİC.A.Ş.
Güzelyurt Mah. 2.Cadde Güneş Sitesi B Blok Daire : 1
Esenyurt / İstanbul

Ölçüm Yapan Kişi : Günay OKTAR
Ölçüm Tarihi : 30.05.2022
Ölçüm Yapılan Cihaz : Santech ST-988
Cihaz Seri No: 123456789




Ölçüm Yapılan Firma: Prizma Mühendislik Dış Tic.Ltd.Şti.


Adres: 1201/2 Sokak No:4/Z16 Temsil Plaza İş Merkezi (Gıda Çarşısı) Konak / İzmir

Ölçüm Yapılan Yer: Zemin Kat Pano

Ölçüm Raporu: Yapılan ölçümler sonucunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır.



IR Thermal



Digital camera

FileName	20220323_183457_A.hir	Emiss	0,95
SaveDate	2022-03-23	Ambient	25,0°C
SaveHour	18:34:57	RefTemp	25,0°C
MaxTemp	28,3°C	Hum	60%
MinTemp	21,3°C	Distance	2,0m

No.	MaxTemp	MinTemp	AvgTemp	Emiss	RefTemp	Hum	Distance
P 1	23,5°C	23,5°C	23,5°C	0,95	25,0°C	60%	2,0m
L 1	28,3°C	23,0°C	24,5°C	0,95	25,0°C	60%	2,0m
D 1	27,9°C	24,3°C	26,1°C	0,95	25,0°C	60%	2,0m
R 1	28,3°C	22,2°C	24,3°C	0,95	25,0°C	60%	2,0m